

Szprotawa, 10.01.2024

Znak sprawy: CUW.271.3.2024.JS

ZAPYTANIE O CENĘ NR CUW/3/2024

Dotyczące wykonania konserwacji oraz rocznego przeglądu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej (rekuperacji) w budynkach jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.). Wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust. 1 pkt. 1

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie

Plac Kościelny 2, 67-300 Szprotawa

NIP: 924-191-33-62

Ilekroć w zapytaniu jest mowa o:

- 1) WYKONAWCY, należy przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zapytanie lub który złoży ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie,
- 2) ZAMAWIAJĄCYM, należy rozumieć każdą odrębną jednostkę obsługiwaną przez Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie:

a) Zespół Przedszkolny w Szprotawie

b) Szkoła Podstawowa w Wiechlicach

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) roczny przegląd stanu technicznego klimatyzacji w budynkach Zespołu Przedszkolnego w Szprotawie: Przedszkola nr 1, ul. Rolna 1 i Przedszkola nr 3, ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie oraz w budynku Szkoły Podstawowej w Wiechlicach ul. Brzozowa 17

- 2) przegląd stanu technicznego wentylacji mechanicznej (rekuperacji) w budynku Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 3 w Szprotawie, Szkoły Podstawowej w Wiechlicach
- 3) konserwacja systemu wentylacji mechanicznej w budynku Przedszkola nr 1 i nr 3 w Szprotawie i Szkoły Podstawowej w Wiechlicach

miejsce montażu	klimatyzacja	szt
Przedszkole nr 3 ul. Waszyngtona	SINCLAIR MS-E42AI wraz z MC-C12AI 3,5 kW	4
	SINCLAIR MS-E56AIN wraz z MC-C12AI 3,5 kW	5
	SINCLAIR MS-E56AIN wraz z MC-C12AI 3,5 kW	4
	SINCLAIR ASH-18AIE2 wraz z jednostką wewnętrzną	2
	MC-C18AI 5,0 kW	1
	centrala klimatyzacyjna podwieszana "SPS" SPS - Ecobox-4P-A-NE-PP, SPS-Ecobox-2L-A-NE-PP	2
	Klimatyzator z falownikiem	
Przedszkole nr 1 ul. Rolna	AST-09UW4SVETG10	1
	AST-12UW4SVETG10	1
	AST-18UW4SFATG10	1
	AST-24UW4SDBTG10	1
	AS-09UR4SYDTD	1
	AS-12UR4SYDTD	1
	AS-18UR4SFATD6	1
	AS-24UR4SDBTD6	1
Przedszkole nr 3 ul. Waszyngtona	rekuperacja układ CNW	
	SPS Ecobox-2 prod VBN	1
	BO-Vesta-H-2 prod VBW	1
	SPS Ecobox-4 prod VBN	1
	SPS3(50) prod VBW	2
Przedszkole nr 1 ul. Rolna	centrala wentylacyjna Systemair	
	SAVE VSR 500 i VTR 500	6
	Klimatyzacja/model/moc	
SP Wiechlice ul. Brzozowa 17	Vitoclima 200-S/HE DC Inverter Split Model: Vitoclima 200 – S/HE WS2026MHE3	5
	Rekuperacja/model/układ	
	Układ wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej obsługiwany jest przez wentylację: - NW1 – VTS Ventus VVS055 - NW 2 – Ventus Group 550 PBE - NW3 – Vents Group VUT 900 PBE - NW4 – VTS VVS 030s	

	- NW5 – Vents VUT R 650 PE Oraz wentylatory: -VKHZ4E310 wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza – Vents Group - TTPRRO100 wentylator kanałowy o przepływie mieszanym – Vents Group	
--	--	--

3. Sposób realizacji usługi:

- 1) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi przeglądu na podstawie zlecenia Dyrektora jednostki zgodnie ze wskazaniem DTR oraz instrukcją użytkowania i konserwacji urządzeń w szczególności:
 - 1) Sprawdzenie zabrudzeń i wymiana filtrów,
 - 2) Odgrzybianie wentylacji,
 - 3) kontrola stanu izolacji termicznej,
 - 4) kontrola pracy odprowadzania skroplin,
 - 5) czyszczenie tacki skroplin,
 - 6) kontrola szczelności połączeń przewodów,
 - 7) kontrola mechanicznej pracy urządzeń,
 - 8) kontrola natężenia hałasu, przepływ powietrza w kanale i w pomieszczeniach,
- 2) Wykonawca dokona przeglądu w terminie;
 - a) I przegląd do 30.04.2024
 - b) II przegląd do 31.10.2024

4. Wymagania dotyczące sposobu wykonania przedmiotu zamówienia

- 1) Z przeprowadzonych przeglądów Wykonawca sporządzi szczegółowe protokoły wraz z zaleceniami pokontrolnymi, zwane dalej dokumentacją,
- 2) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na podany adres email,
- 3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania czynności.

5. Wynagrodzenie:

- 1) Cena brutto wskazana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu ofertowym, w tym zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
- 2) Wszystkie ewentualne upusty, rabaty, bonifikaty i promocje zastosowane przez Wykonawcę muszą być uwzględnione w cenie oferty.
- 3) W ofercie należy podać kwotę wynagrodzenia brutto za wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Każdy oferent przedkłada tylko jedną ofertę,
- 2) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
- 3) Kompletna oferta powinna zawierać prawidłowo wypełnione:
 - a) formularz ofertowy - załącznik nr 1,
 - b) uprawnienia wykonawcy.
- 4) Ofertę należy przygotować w języku polskim.
- 5) Oferta powinna zawierać nazwę i dane teleadresowe Wykonawcy.

7. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty:

- 1) Cena - 100%
- 2) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Oferenta Formularza ofertowego wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami.
- 3) W przypadku kiedy przedłożona Zamawiającemu oferta będzie zawierała błędy lub będzie wymagała dodatkowego wyjaśnienia lub uszczegółowienia, Zamawiający zwróci się pisemnie do Oferenta o jej poprawę lub uszczegółowienie wskazując termin wykonania. Przekroczenie terminu wskazanego w piśmie do Oferenta będzie równoważne z odrzuceniem oferty.

8. Dodatkowe informacje:

- a. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
- b. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny.

9. Termin składania ofert:

- 1 . Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrzone.
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.01.2023 r. do godz. 10⁰⁰ w formie:
 - a) elektronicznej podpisanej certyfikatem kwalifikowanym lub podpisanej i opieczętowaną ofertę należy zeskanować i przesłać na adres e-mail: j.sztejner@cuw-szprotawa.pl
 - b) pisemnej (osobiście) na adres: Centrum Usług Wspólnych Plac Kościelny 2, 67-300 Szprotawa.
 - c) złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
 - d) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 - e) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonany wyborze drogą elektroniczną.

Załączniki

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Z up. Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych
w Szprotawie
Katarzyna Głogowska